

PODLASKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

15-264 Białystok
Ciołkowskiego 2/3
tel: (85) 742-53-78

fax: (85) 742-21-04
e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl
www.wios.bialystok.pl

PROTOKÓŁ KONTROLI NR WIOŚ-BL 84/2021

Sygnatura protokołu	WI.7023.1.28.2021.JP	
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 995)	
Identyfikacja kontrolowanego zakładu		
Nazwa, adres	Gmina Jaświły - oczyszczalnia, Jaświły, Gmina Jaświły (wiejska), Powiat moniecki	
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Instalacje: 1 (174) par.3 ust.1 pkt.93) instalacje do przetwórstwa owoców, warzyw, ryb lub produktów pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem tłuszczów zwierzęcych, o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 t na rok	
Adres kontrolowanej działalności	Jaświły, Gmina Jaświły (wiejska), Powiat moniecki	
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Jan Joka, Wójt Gminy	
Regon zakładu lub PESEL kontrolowanego, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	050659349	
Rodzaj kontrolowanego przedsiębiorcy zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców		
Rejestracja		
Telefon/ fax.		
Adres strony internetowej: email		
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	Nie dotyczy	
Przedstawiciel kontrolowanego	Imię i nazwisko	Stanowisko
Udzielający informacji: (imię, nazwisko, stanowisko)	Imię i nazwisko Arkadiusz Bogdan	Stanowisko Pracownik Wodociągów Podlaskich

Podmiot kontrolowany

Nazwa	Gmina Jaświły
Adres do korespondencji	Gmina Jaświły (wiejska), Powiat moniecki
Regon	050659349
Rejestracja	
Telefon/ fax.	

Informacja o kontroli

Data rozpoczęcia	23-02-2021
------------------	------------

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 1 z 5

protokół kontroli nr WIOŚ-BL 84/2021

kontroli	
Data zakończenia kontroli	24-03-2021
Charakter kontroli	Problemowa
Typ kontroli	Planowa
Data poprzedniej kontroli	11-06-2015
Okres objęty kontrolą	2018-2020
Cel kontroli	12. Kontrola w zakresie gospodarki odpadami powstającymi w wyniku oczyszczania ścieków komunalnych, w tym w zakresie zagospodarowania osadów ściekowych. 30. Kontrola przestrzegania warunków dotyczących ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, określonych w pozwoleniach wodnoprawnych oraz pozwoleniach zintegrowanych.
Cykl kontrolny	
Informacje zastrzeżone	nie

Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli			
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
	Joanna Polesińska	Starszy Inspektor Ochrony Środowiska	10008
	Monika Bralska	Inspektor Ochrony Środowiska	10037
Wykonujący pomiary i badania	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
Osoby uczestniczące w kontroli	-		

1. Ustalenia kontroli

Stan formalnoprawny

Stan formalnoprawny w zakresie gospodarki ściekowej w Gminie Jaświły uregulowany jest decyzją Starosty Monieckiego znak. ASI.6341.8.2012 z dn. 17.04.2012 r. na odprowadzanie ścieków oczyszczonych do rowu melioracyjnego, decyzja ważna jest do dn. 15.04.2022 r.

Obiekty oczyszczalni, hydrofornie oraz gminny wodociąg administruje firma Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. na podstawie umowy zawartej z Gminą Jaświły z dn. 30.06.2012 r.

Urządzeniami oczyszczającymi ścieki są:

- studnia z polimerobetonu,
- stacja zlewna ścieków,
- pompownia ścieków surowych,
- piaskownik,
- komora rozdzielcza,
- zbiornik retencyjno-uśredniający,
- komora oczyszczania wielofunkcyjnego reaktora osadu czynnego,
- stacja dmuchaw,
- zbiornik osadu nadmiernego,
- urządzenia do odwadniania osadu.

Oczyszczone ścieki odprowadzane są do rowu melioracyjnego R-M-123 istniejącym wylotem zlokalizowanym na działce nr 198/1 obręb Jaświły, a następnie do rzeki Biebla.

W dniu kontroli urządzenia oczyszczające ścieki pracowały sprawnie.

Ilość odprowadzanych ścieków nie powinna przekraczać

$Q_d \text{ max} = 233 \text{ m}^3/\text{d}$

$Q_d \text{ śr} = 179 \text{ m}^3/\text{d}$

Ilość odprowadzonych ścieków

2018 rok - 22 454 m³

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 2 z 5

protokół kontroli nr WIOŚ-BL 84/2021

2019 rok – 27 992 m³

2020 rok – 33 532 m³

Ilości odprowadzanych ścieków nie przekracza wartości dopuszczalnej określonej przez obowiązujące pozwolenie wodnoprawne.

Zgodnie z obowiązującym pozwoleniem wodno-prawnym jakość odprowadzanych ścieków nie powinna przekraczać wartości parametrów:

BZT5 – 25 mg/l

ChZT–Cr – 125 mg/l

Zawiesiny ogólne – 35 mg/l

Badania jakości odprowadzonych ścieków w okresie 21.05.2018 r. – 20.05.2019 r. :

data / BZT5 / ChZT / zawiesina

17-18.09.2018 r. / <3 / <30 / <2 [mg/l]

14-15.03.2019 r. / <3 / 24 / 2 [mg/l]

Wyniki pomiarów automonitoringowych nie wykazują przekroczeń warunków pozwolenia wodnoprawnego.

Badania jakości odprowadzonych ścieków w okresie 21.05.2019 r. – 20.05.2020 r. :

data / BZT5 / ChZT / zawiesina

17-18.09.2019 r. / 4 / 49 / 9,2 [mg/l]

11-12.03.2020 r. / <3 / 34 / 9,3 [mg/l]

Wyniki pomiarów automonitoringowych nie wykazują przekroczeń warunków pozwolenia wodnoprawnego.

Badania jakości odprowadzonych ścieków w okresie 21.05.2020 r. – 20.05.2021 r. :

data / BZT5 / ChZT / zawiesina

09-10.09.2020 r. / <3 / 27 / 2,8 [mg/l]

28.02-01.03.2021 r. / <3 / 25 / <2 [mg/l]

Wyniki pomiarów automonitoringowych nie wykazują przekroczeń warunków pozwolenia wodnoprawnego.

Podczas kontroli przedstawiono wyniki badań ścieków wykonywane przez Laboratorium J. S. Hamilton Poland Sp. z o.o., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia. Pobór próby przez pracownika J. S. Hamilton Poland S. A. zgodnie z metodą akredytowaną. Próby średniodobowe. Badania ścieków wykonywane są w regularnych odstępach czasu (raz na półroczu).

Podmiot wykonał wystarczającą ilość badań ścieków w każdym z kontrolowanych okresów 2/2. Przedstawione wyniki nie przekraczają wartości wskaźników dopuszczalnych.

Kontrolowany podmiot przedkłada terminowo oraz w prawidłowej formie Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska okresowe pomiary jakości ścieków z oczyszczalni ścieków w Jaświłach, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie formy i układu przekazywanych wyników pomiarów ilości pobranych wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi.

Gospodarka odpadami

W wyniku procesów oczyszczania ścieków powstają następujące odpady:

- skratki (190801) - w roku 2018 wytworzono 3,3 Mg, w 2019 - 3,5 Mg, a w 2020 – 2,6 Mg

- zawartość piaskowników (190802) - w roku 2018 wytworzono 3,0 Mg, w 2019 - 3,0 Mg, a w 2020 – 2,3 Mg

- ustabilizowane komunalne osady ściekowe (190805) – w roku 2018 wytworzono 1,6 Mg s.m., w 2019 – 0,3 Mg s.m., a w 2020 – 3,4 Mg

Odpady przekazywane są firmie BIOM Sp. z o.o., Dolistowo Stare I 144, 19 – 124 Jaświły (nr rejestrowy 000016796).

Ewidencja odpadów prowadzona jest prawidłowo.

Kontrolowany podmiot posiada wpis do Bazy danych o odpadach (numer rejestrowy: 000095212).

Sprawozdania do Marszałka z ilości wytwarzanych odpadów za rok 2018 (03.01.2019 r.), 2019 (27.07.2020

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 3 z 5

protokół kontroli nr WIOŚ-BL 84/2021

r.) i 2020 (03.03.2021 r.) zostały złożone w terminie.

2. Naruszenia

Nie stwierdzono naruszeń

3. Popelnione wykroczenia i zastosowane sankcje

Nie dotyczy

4. Inne zagadnienia

5. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

- 1 upoważnienie nr 37/2021
- 2 Umowa pomiędzy Gminą Jaświły, a Wodociągami

Dane i informacje zastrzeżone: Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

Osoba uprawniona do reprezentowania kontrolowanego ma prawo wnieść do protokołu kontroli umotywowane zastrzeżenia i uwagi przed jego podpisaniem lub odmówić podpisania protokołu. W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie Podlaskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Wszystkie strony protokołów dwustronnie parafowano.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono Jan Joka - Wójt Gminy

Zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy z dn. 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: -.

Miejsce i data podpisania protokołu: Jaświły, 24-03-2021

Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela jednostki
kontrolowanej

WÓJT
Jan Joka

**STARSZY INSPEKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA**

Joanna Polesińska

Podpis i pieczęć uprawnionego
inspektora

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 4 z 5

protokół kontroli nr WIOŚ-BL 84/2021

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 5 z 5

protokół kontroli nr WIOŚ-BL 84/2021

